



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002834473

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光/非控制端口调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,ta:60°C,tc:85°C,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页;100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年04月29日 有效期至: 2029年11月12日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2016年01月11日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002834473

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-75-12B	输出 (当输入电压 100-200Vac 时): Max.12Vdc, 5A (恒流), 配套光源: Max.48W LED 模块 输出 (当输入电压 200-240Vac 时): Max.12Vdc, 5A (恒流), 配套光源: Max.60W LED 模块	外接电阻调光
2	ELG-75-12D		D 型调光方式
3	ELG-75-12D2		D2 型调光方式
4	ELG-75-12DA		DA 型调光方式
5	ELG-75-24B	输出 (当输入电压 100-200Vac 时): Max.24Vdc, 3.15A (恒流), 配套光源: Max.60W LED 模块 输出 (当输入电压 200-240Vac 时): Max.24Vdc, 3.15A (恒流), 配套光源: Max.75.6W LED 模块	外接电阻调光
6	ELG-75-24D		D 型调光方式
7	ELG-75-24D2		D2 型调光方式
8	ELG-75-24DA		DA 型调光方式
9	ELG-75-36B	输出 (当输入电压 100-200Vac 时): Max.36Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: Max.60W LED 模块 输出 (当输入电压 200-240Vac 时): Max.36Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: Max.75.6W LED 模块	外接电阻调光
10	ELG-75-36D		D 型调光方式
11	ELG-75-36D2		D2 型调光方式
12	ELG-75-36DA		DA 型调光方式
13	ELG-75-42B	输出 (当输入电压 100-200Vac 时): Max.42Vdc, 1.8A (恒流), 配套光源: Max.60W LED 模块 输出 (当输入电压 200-240Vac 时):	外接电阻调光
14	ELG-75-42D		D 型调光方式

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002834473

证书附页: 第 2 页 共 2 页

15	ELG-75-42D2	Max.42Vdc, 1.8A (恒流), 配套光源: Max.75.6W LED 模块	D2 型调光 方式
16	ELG-75-42DA		DA 型调光 方式
17	ELG-75-48B	输出 (当输入电压 100-200Vac 时): Max.48Vdc, 1.6A (恒流), 配套光源: Max.60W LED 模块 输出 (当输入电压 200-240Vac 时): Max.48Vdc, 1.6A (恒流), 配套光源: Max.76.8W LED 模块	外接电阻调 光
18	ELG-75-48D		D 型调光方 式
19	ELG-75-48D2		D2 型调光 方式
20	ELG-75-48DA		DA 型调光 方式
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 60℃,tc: 85℃, I 类, IP67, SELV,  ,			
 , 			
备注: 1.D 型调光方式: 定时芯片调光, 在规定的时间内, 调整输出功率; 2.D2 型调光方式: 可编程定时调光, 使用者可根据需要, 通过编程线修改定 时调光的时间长短和降载幅度; 3.DA 型调光方式: DALI 功能调光。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002834770

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页; 100-240V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年04月29日 有效期至: 2029年11月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年01月11日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002834770

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-75-12A	输出：12Vdc，4A（恒压恒流）， 配套光源：Max.48W LED 模块	输入电压： 100-200Vac
		输出：12Vdc，5A（恒压恒流）， 配套光源：Max.60W LED 模块	输入电压： 200-240Vac
2	ELG-75-24A	输出：24Vdc，2.5A（恒压恒流）， 配套光源：Max.60W LED 模块	输入电压： 100-200Vac
		输出：24Vdc，3.15A（恒压恒流）， 配套光源：Max.75.6W LED 模块	输入电压： 200-240Vac
3	ELG-75-36A	输出：36Vdc，1.67A（恒压恒流）， 配套光源：Max.60W LED 模块	输入电压： 100-200Vac
		输出：36Vdc，2.1A（恒压恒流）， 配套光源：Max.75.6W LED 模块	输入电压： 200-240Vac
4	ELG-75-42A	输出：42Vdc，1.43A（恒压恒流）， 配套光源：Max.60W LED 模块	输入电压： 100-200Vac
		输出：42Vdc，1.8A（恒压恒流）， 配套光源：Max.75.6W LED 模块	输入电压： 200-240Vac
5	ELG-75-48A	输出：48 Vdc，1.25A（恒压恒流）， 配套光源：Max.60W LED 模块	输入电压： 100-200Vac
		输出：48 Vdc，1.6A（恒压恒流）， 配套光源：Max.76.8W LED 模块	输入电压： 200-240Vac
输入：100-240V～，50/60Hz，0.7A，功率因数:0.95，ta：60℃,tc：85℃， I 类，IP65，SELV，  ，  ， 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002834794

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页: 100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年04月29日 有效期至: 2029年11月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年01月11日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002834794

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-75-12	输出：12Vdc，4A（恒压恒流）， 配套光源：Max.48W LED 模块	输入电压： 100-200Vac
		输出：12Vdc，5A（恒压恒流）， 配套光源：Max.60W LED 模块	输入电压： 200-240Vac
2	ELG-75-24	输出：24Vdc，2.5A（恒压恒流）， 配套光源：Max.60W LED 模块	输入电压： 100-200Vac
		输出：24Vdc，3.15A（恒压恒流）， 配套光源：Max.75.6W LED 模块	输入电压： 200-240Vac
3	ELG-75-36	输出：36Vdc，1.67A（恒压恒流）， 配套光源：Max.60W LED 模块	输入电压： 100-200Vac
		输出：36Vdc，2.1A（恒压恒流）， 配套光源：Max.75.6W LED 模块	输入电压： 200-240Vac
4	ELG-75-42	输出：42Vdc，1.43A（恒压恒流）， 配套光源：Max.60W LED 模块	输入电压： 100-200Vac
		输出：42Vdc，1.8A（恒压恒流）， 配套光源：Max.75.6W LED 模块	输入电压： 200-240Vac
5	ELG-75-48	输出：48Vdc，1.25A（恒压恒流）， 配套光源：Max.60W LED 模块，	输入电压： 100-200Vac
		输出：48Vdc，1.6A（恒压恒流）， 配套光源：Max.76.8W LED 模块	输入电压： 200-240Vac
输入：100-240V～，50/60Hz，0.7A，功率因数:0.95，ta: 60℃,tc: 85℃，Ⅰ类，IP67，SELV,  ，  ， 			
备注：——			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002833501

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光/非控制端口调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,ta:60°C,tc:85°C,I类,IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页;100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年04月29日 有效期至: 2025年12月24日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2016年01月11日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002833501

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-75-12AB	输出 (当输入电压 100-200Vac 时): Max.12Vdc, 5A (恒流),	外接电阻调光
2	ELG-75-12AD2	配套光源: Max.48W LED 模块	D2 型调光方式
3	ELG-75-12ADA	输出 (当输入电压 200-240Vac 时): Max.12Vdc, 5A (恒流), 配套光源: Max.60W LED 模块	DA 型调光方式
4	ELG-75-24AB	输出 (当输入电压 100-200Vac 时): Max.24Vdc, 3.15A (恒流),	外接电阻调光
5	ELG-75-24AD2	配套光源: Max.60W LED 模块	D2 型调光方式
6	ELG-75-24ADA	输出 (当输入电压 200-240Vac 时): Max.24Vdc, 3.15A (恒流), 配套光源: Max.75.6W LED 模块	DA 型调光方式
7	ELG-75-36AB	输出 (当输入电压 100-200Vac 时): Max.36Vdc, 2.1A (恒流),	外接电阻调光
8	ELG-75-36AD2	配套光源: Max.60W LED 模块	D2 型调光方式
9	ELG-75-36ADA	输出 (当输入电压 200-240Vac 时): Max.36Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源: Max.75.6W LED 模块	DA 型调光方式
10	ELG-75-42AB	输出 (当输入电压 100-200Vac 时): Max.42Vdc, 1.8A (恒流),	外接电阻调光
11	ELG-75-42AD2	配套光源: Max.60W LED 模块	D2 型调光方式
12	ELG-75-42ADA	输出 (当输入电压 200-240Vac 时): Max.42Vdc, 1.8A (恒流), 配套光源: Max.75.6W LED 模块	DA 型调光方式
13	ELG-75-48AB	输出 (当输入电压 100-200Vac 时): Max.48Vdc, 1.6A (恒流),	外接电阻调光
14	ELG-75-48AD2	配套光源: Max.60W LED 模块	D2 型调光方式
15	ELG-75-48ADA	输出 (当输入电压 200-240Vac 时):	DA 型调光方式

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002833501

证书附页: 第 2 页 共 2 页

		Max.48Vdc, 1.6A (恒流), 配套光源: Max.76.8W LED 模块	式
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 60℃,tc: 85℃, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			
备注: 1.D2 型调光方式: 可编程定时调光, 使用者可根据需要, 通过编程线修改定时调光的时间长短和降载幅度; 2.DA 型调光方式: DALI 功能调光。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司