



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726975

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 80^{\circ}\text{C}$, IP67, I类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页; 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月26日 有效期至: 2029年08月06日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726975

证书附页：第 1 页 共 2 页

不可调光：

HLG-120H-12 输出：12Vdc，10A(恒压恒流)；
HLG-120H-15 输出：15Vdc，8.0A(恒压恒流)；
HLG-120H-20 输出：20Vdc，6.0A(恒压恒流)；
HLG-120H-24 输出：24Vdc，5.0A(恒压恒流)；
HLG-120H-30 输出：30Vdc，4.0A(恒压恒流)；
HLG-120H-36 输出：36Vdc，3.4A(恒压恒流)；
HLG-120H-42 输出：42Vdc，2.9A(恒压恒流)；
HLG-120H-48 输出：48Vdc，2.5A(恒压恒流)；
HLG-120H-54 输出：54Vdc，2.3A(恒压恒流)；
HLG-100H-20 输出：20Vdc，4.8A(恒压恒流)；
HLG-100H-24 输出：24Vdc，4.0A(恒压恒流)；
HLG-100H-30 输出：30Vdc，3.2A(恒压恒流)；
HLG-100H-36 输出：36Vdc，2.65A(恒压恒流)；
HLG-100H-42 输出：42Vdc，2.28A(恒压恒流)；
HLG-100H-48 输出：48Vdc，2.0A(恒压恒流)；
HLG-100H-54 输出：54Vdc，1.77A(恒压恒流)；

非控制端口调光（外接电阻调光）：

HLG-120H-12B 输出：12Vdc，10A(恒压恒流)；
HLG-120H-15B 输出：15Vdc，8.0A(恒压恒流)；
HLG-120H-20B 输出：20Vdc，6.0A(恒压恒流)；
HLG-120H-24B 输出：24Vdc，5.0A(恒压恒流)；
HLG-120H-30B 输出：30Vdc，4.0A(恒压恒流)；
HLG-120H-36B 输出：36Vdc，3.4A(恒压恒流)；
HLG-120H-42B 输出：42Vdc，2.9A(恒压恒流)；
HLG-120H-48B 输出：48Vdc，2.5A(恒压恒流)；
HLG-120H-54B 输出：54Vdc，2.3A(恒压恒流)；
HLG-100H-20B 输出：20Vdc，4.8A(恒压恒流)；
HLG-100H-24B 输出：24Vdc，4.0A(恒压恒流)；
HLG-100H-30B 输出：30Vdc，3.2A(恒压恒流)；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726975

证书附页：第 2 页 共 2 页

HLG-100H-36B 输出：36Vdc，2.65A(恒压恒流)；

HLG-100H-42B 输出：42Vdc，2.28A(恒压恒流)；

HLG-100H-48B 输出：48Vdc，2.0A(恒压恒流)；

HLG-100H-54B 输出：54Vdc，1.77A(恒压恒流)；

输入：100-240V~50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726977

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 80^{\circ}\text{C}$, IP65, I类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月26日 有效期至: 2029年08月06日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726977

证书附页: 第 1 页 共 2 页

不可调光:

HLG-120H-12A 输出: 12Vdc, 10A (恒压恒流);
HLG-120H-15A 输出: 15Vdc, 8.0A (恒压恒流);
HLG-120H-20A 输出: 20Vdc, 6.0A (恒压恒流);
HLG-120H-24A 输出: 24Vdc, 5.0A (恒压恒流);
HLG-120H-30A 输出: 30Vdc, 4.0A (恒压恒流);
HLG-120H-36A 输出: 36Vdc, 3.4A (恒压恒流);
HLG-120H-42A 输出: 42Vdc, 2.9A (恒压恒流);
HLG-120H-48A 输出: 48Vdc, 2.5A (恒压恒流);
HLG-120H-54A 输出: 54Vdc, 2.3A (恒压恒流);
HLG-100H-20A 输出: 20Vdc, 4.8A (恒压恒流);
HLG-100H-24A 输出: 24Vdc, 4.0A (恒压恒流);
HLG-100H-30A 输出: 30Vdc, 3.2A (恒压恒流);
HLG-100H-36A 输出: 36Vdc, 2.65A (恒压恒流);
HLG-100H-42A 输出: 42Vdc, 2.28A (恒压恒流);
HLG-100H-48A 输出: 48Vdc, 2.0A (恒压恒流);
HLG-100H-54A 输出: 54Vdc, 1.77A (恒压恒流);

非控制端口调光 (外接电阻):

HLG-120H-12AB 输出: 12Vdc, 10A (恒压恒流);
HLG-120H-15AB 输出: 15Vdc, 8.0A (恒压恒流);
HLG-120H-20AB 输出: 20Vdc, 6.0A (恒压恒流);
HLG-120H-24AB 输出: 24Vdc, 5.0A (恒压恒流);
HLG-120H-30AB 输出: 30Vdc, 4.0A (恒压恒流);
HLG-120H-36AB 输出: 36Vdc, 3.4A (恒压恒流);
HLG-120H-42AB 输出: 42Vdc, 2.9A (恒压恒流);
HLG-120H-48AB 输出: 48Vdc, 2.5A (恒压恒流);
HLG-120H-54AB 输出: 54Vdc, 2.3A (恒压恒流);
HLG-100H-20AB 输出: 20Vdc, 4.8A (恒压恒流);
HLG-100H-24AB 输出: 24Vdc, 4.0A (恒压恒流);
HLG-100H-30AB 输出: 30Vdc, 3.2A (恒压恒流);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726977

证书附页: 第 2 页 共 2 页

HLG-100H-36AB 输出: 36Vdc, 2.65A (恒压恒流);

HLG-100H-42AB 输出: 42Vdc, 2.28A (恒压恒流);

HLG-100H-48AB 输出: 48Vdc, 2.0A (恒压恒流);

HLG-100H-54AB 输出: 54Vdc, 1.77A (恒压恒流);

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司