



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002115665

**认证委托人名称及地址**

明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,非控制端口调光,隔离式,恒流模式,  $t_a:45^{\circ}\text{C}$ ,  $t_c:90^{\circ}\text{C}$ , I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:  $110^{\circ}\text{C}$ )

见附页; 输入: 100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月07日 有效期至: 2028年08月01日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年09月19日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002115665

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-185H-C500AB 输出: Max. 400Vdc, 0.5A (恒流);  
HLG-185H-C700AB 输出: Max. 286Vdc, 0.7A (恒流);  
HLG-185H-C1050AB 输出: Max. 190Vdc, 1.05A (恒流);  
HLG-185H-C1400AB 输出: Max. 143Vdc, 1.4A (恒流);  
输入: 100-240V~, 2.4A, 50/60Hz。  
本系列产品调光方式: 外接电阻调光。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002748855

**认证委托人名称及地址**

明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 隔离式, 恒流模式,  $t_a: 45^{\circ}\text{C}$ ,  $t_c: 90^{\circ}\text{C}$ , I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:  $110^{\circ}\text{C}$ )

HLG-185H-C500A 输出: Max.400VDC 0.5A, HLG-185H-C700A 输出:

Max.286VDC 0.7A, HLG-185H-C1050A 输出: Max.190VDC 1.05A,

HLG-185H-C1400A 输出: Max.143VDC 1.4A。输入: 100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月07日 有效期至: 2029年10月08日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年01月14日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002748856

**认证委托人名称及地址**

明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬(广州)电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,非控制端口调光,隔离式,恒流模式,  $t_a:45^{\circ}\text{C}$ ,  $t_c:90^{\circ}\text{C}$ , I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:  $110^{\circ}\text{C}$ )

见附页. 100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月07日 有效期至: 2029年10月08日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年01月14日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002748856

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HLG-185H-C500B 输出: Max. 400Vdc, 0.5A (恒流);

HLG-185H-C700B 输出: Max. 286Vdc, 0.7A (恒流);

HLG-185H-C1050B 输出: Max. 190Vdc, 1.05A (恒流);

HLG-185H-C1400B 输出: Max. 143Vdc, 1.4A (恒流);

输入: 100-240V~, 50/60Hz。

本系统产品调光方式: 外接电阻调光。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司