



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551730

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,非控制端口调光:外接电阻调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页:100-240V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年05月30日 有效期至:2029年07月16日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2023年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551730

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-240H-12B	输出: 12Vdc, 16A (恒流), Max.14Vdc, 配套光源: Max.192W LED 模块	外接电阻调光
2	HLG-240H-15B	输出: 15Vdc, 15A (恒流), Max.18Vdc, 配套光源: Max.225W LED 模块	外接电阻调光
3	HLG-240H-20B	输出: 20Vdc, 12A (恒流), Max.23Vdc, 配套光源: Max.240W LED 模块	外接电阻调光
4	HLG-240H-24B	输出: 24Vdc, 10A (恒流), Max.27Vdc, 配套光源: Max.240W LED 模块	外接电阻调光
5	HLG-240H-30B	输出: 30Vdc, 8A (恒流), Max.34Vdc, 配套光源: Max. 240W LED 模块	外接电阻调光
6	HLG-240H-36B	输出: 36Vdc, 6.7A (恒流), Max.40Vdc, 配套光源: Max.241.2W LED 模块	外接电阻调光
7	HLG-240H-42B	输出: 42Vdc, 5.72A (恒流), Max.47Vdc, 配套光源: Max.240.24W LED 模块	外接电阻调光
8	HLG-240H-48B	输出: 48Vdc, 5.0A (恒流), Max.50Vdc, 配套光源: Max.240W LED 模块	外接电阻调光
9	HLG-240H-54B	输出: 54Vdc, 4.45A (恒流), Max.56Vdc, 配套光源: Max.240.3W LED 模块	外接电阻调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 4.0A, 功率因数:0.95, ta: 50℃,tc: 90℃, I 类, IP67, SELV, 可调光,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551732

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 非控制端口调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 05 月 30 日 有效期至: 2028 年 05 月 29 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023 年 06 月 20 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551732

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-240H-12AB	输出: 12Vdc, 16A (恒流), Max.14Vdc, 配套光源: Max.192W LED 模块	可调光
2	HLG-240H-15AB	输出: 15Vdc, 15A (恒流), Max.18Vdc, 配套光源: Max.225W LED 模块	可调光
3	HLG-240H-20AB	输出: 20Vdc, 12A (恒流), Max.23Vdc, 配套光源: Max.240W LED 模块	可调光
4	HLG-240H-24AB	输出: 24Vdc, 10A (恒流), Max.27Vdc, 配套光源: Max.240W LED 模块	可调光
5	HLG-240H-30AB	输出: 30Vdc, 8A (恒流), Max.34Vdc, 配套光源: Max. 240W LED 模块	可调光
6	HLG-240H-36AB	输出: 36Vdc, 6.7A (恒流), Max.40Vdc, 配套光源: Max.241.2W LED 模块	可调光
7	HLG-240H-42AB	输出: 42Vdc, 5.72A (恒流), Max.47Vdc, 配套光源: Max.240.24W LED 模块	可调光
8	HLG-240H-48AB	输出: 48Vdc, 5.0A (恒流), Max.50Vdc, 配套光源: Max.240W LED 模块	可调光
9	HLG-240H-54AB	输出: 54Vdc, 4.45A (恒流), Max.56Vdc, 配套光源: Max.240.3W LED 模块	可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 4.0A, 功率因数:0.95, ta: 50℃,tc: 90℃, I 类, IP65, SELV, 可调光,  ,  ,  , 调光方式: 外接电阻调光			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551733

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, IP67, I类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页; 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月10日 有效期至: 2029年07月16日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002551733

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-240H-12	输出：12Vdc, 16A (恒压恒流), 配套光源：Max.192W LED 模块	—
2	HLG-240H-15	输出：15Vdc, 15A (恒压恒流), 配套光源：Max.225W LED 模块	—
3	HLG-240H-20	输出：20Vdc, 12A (恒压恒流), 配套光源：Max.240W LED 模块	—
4	HLG-240H-24	输出：24Vdc, 10A (恒压恒流), 配套光源：Max.240W LED 模块	—
5	HLG-240H-30	输出：30Vdc, 8A (恒压恒流), 配套光源：Max.240W LED 模块	—
6	HLG-240H-36	输出：36Vdc, 6.7A (恒压恒流), 配套光源：Max.241.2W LED 模块	—
7	HLG-240H-42	输出：42Vdc, 5.72A (恒压恒流), 配套光源：Max.240.24W LED 模块	—
8	HLG-240H-48	输出：48Vdc, 5A (恒压恒流), 配套光源：Max.240W LED 模块	—
9	HLG-240H-54	输出：54Vdc, 4.45A (恒压恒流), 配套光源：Max.240.3W LED 模块	—
输入：100-240V~, 50/60Hz, ta: 50℃,tc: 90℃, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551734

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, IP65, I类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页; 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月10日 有效期至: 2029年07月16日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002551734

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-240H-12A	输出: 12Vdc, 16A (恒压恒流), 配套光源: Max.192W LED 模块	—
2	HLG-240H-15A	输出: 15Vdc, 15A (恒压恒流), 配套光源: Max.225W LED 模块	—
3	HLG-240H-20A	输出: 20Vdc, 12A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
4	HLG-240H-24A	输出: 24Vdc, 10A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
5	HLG-240H-30A	输出: 30Vdc, 8A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
6	HLG-240H-36A	输出: 36Vdc, 6.7A (恒压恒流), 配套光源: Max.241.2W LED 模块	—
7	HLG-240H-42A	输出: 42Vdc, 5.72A (恒压恒流), 配套光源: Max.240.24W LED 模块	—
8	HLG-240H-48A	输出: 48Vdc, 5A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
9	HLG-240H-54A	输出: 54Vdc, 4.45A (恒压恒流), 配套光源: Max.240.3W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 功率因数:0.95, ta: 50℃,tc: 90℃, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002096909

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 非控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年05月30日 有效期至: 2028年05月29日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年07月27日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002096909

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-240H-12AB	输出：12Vdc, 16A (恒流), Max.14Vdc, 配套光源：Max.192W LED 模块	可调光
2	HLG-240H-15AB	输出：15Vdc, 15A (恒流), Max.18Vdc, 配套光源：Max.225W LED 模块	可调光
3	HLG-240H-20AB	输出：20Vdc, 12A (恒流), Max.23Vdc, 配套光源：Max.240W LED 模块	可调光
4	HLG-240H-24AB	输出：24Vdc, 10A (恒流), Max.27Vdc, 配套光源：Max.240W LED 模块	可调光
5	HLG-240H-30AB	输出：30Vdc, 8A (恒流), Max.34Vdc, 配套光源：Max. 240W LED 模块	可调光
6	HLG-240H-36AB	输出：36Vdc, 6.7A (恒流), Max.40Vdc, 配套光源：Max.241.2W LED 模块	可调光
7	HLG-240H-42AB	输出：42Vdc, 5.72A (恒流), Max.47Vdc, 配套光源：Max.240.24W LED 模块	可调光
8	HLG-240H-48AB	输出：48Vdc, 5.0A (恒流), Max.50Vdc, 配套光源：Max.240W LED 模块	可调光
9	HLG-240H-54AB	输出：54Vdc, 4.45A (恒流), Max.56Vdc, 配套光源：Max.240.3W LED 模块	可调光
输入：100-240V~, 50/60Hz, 4.0A, 功率因数:0.95, ta: 50℃,tc: 90℃, I 类, IP65, SELV, 可调光,  ,  ,  调光方式：外接电阻调光			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726967

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, IP67, I类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月10日 有效期至: 2029年07月16日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726967

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-240H-12	输出: 12Vdc, 16A (恒压恒流), 配套光源: Max.192W LED 模块	—
2	HLG-240H-15	输出: 15Vdc, 15A (恒压恒流), 配套光源: Max.225W LED 模块	—
3	HLG-240H-20	输出: 20Vdc, 12A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
4	HLG-240H-24	输出: 24Vdc, 10A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
5	HLG-240H-30	输出: 30Vdc, 8A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
6	HLG-240H-36	输出: 36Vdc, 6.7A (恒压恒流), 配套光源: Max.241.2W LED 模块	—
7	HLG-240H-42	输出: 42Vdc, 5.72A (恒压恒流), 配套光源: Max.240.24W LED 模块	—
8	HLG-240H-48	输出: 48Vdc, 5A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
9	HLG-240H-54	输出: 54Vdc, 4.45A (恒压恒流), 配套光源: Max.240.3W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 50°C,tc: 90°C, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726971

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,IP65,I类,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年06月10日 有效期至: 2029年07月16日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726971

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-240H-12A	输出: 12Vdc, 16A (恒压恒流), 配套光源: Max.192W LED 模块	—
2	HLG-240H-15A	输出: 15Vdc, 15A (恒压恒流), 配套光源: Max.225W LED 模块	—
3	HLG-240H-20A	输出: 20Vdc, 12A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
4	HLG-240H-24A	输出: 24Vdc, 10A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
5	HLG-240H-30A	输出: 30Vdc, 8A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
6	HLG-240H-36A	输出: 36Vdc, 6.7A (恒压恒流), 配套光源: Max.241.2W LED 模块	—
7	HLG-240H-42A	输出: 42Vdc, 5.72A (恒压恒流), 配套光源: Max.240.24W LED 模块	—
8	HLG-240H-48A	输出: 48Vdc, 5A (恒压恒流), 配套光源: Max.240W LED 模块	—
9	HLG-240H-54A	输出: 54Vdc, 4.45A (恒压恒流), 配套光源: Max.240.3W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 功率因数:0.95, ta: 50℃,tc: 90℃, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014011002726995

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 外接电阻调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年05月30日 有效期至: 2029年07月16日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726995

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-240H-12B	输出：12Vdc, 16A (恒流), Max.14Vdc, 配套光源：Max.192W LED 模块	外接电阻调光
2	HLG-240H-15B	输出：15Vdc, 15A (恒流), Max.18Vdc, 配套光源：Max.225W LED 模块	外接电阻调光
3	HLG-240H-20B	输出：20Vdc, 12A (恒流), Max.23Vdc, 配套光源：Max.240W LED 模块	外接电阻调光
4	HLG-240H-24B	输出：24Vdc, 10A (恒流), Max.27Vdc, 配套光源：Max.240W LED 模块	外接电阻调光
5	HLG-240H-30B	输出：30Vdc, 8A (恒流), Max.34Vdc, 配套光源：Max. 240W LED 模块	外接电阻调光
6	HLG-240H-36B	输出：36Vdc, 6.7A (恒流), Max.40Vdc, 配套光源：Max.241.2W LED 模块	外接电阻调光
7	HLG-240H-42B	输出：42Vdc, 5.72A (恒流), Max.47Vdc, 配套光源：Max.240.24W LED 模块	外接电阻调光
8	HLG-240H-48B	输出：48Vdc, 5.0A (恒流), Max.50Vdc, 配套光源：Max.240W LED 模块	外接电阻调光
9	HLG-240H-54B	输出：54Vdc, 4.45A (恒流), Max.56Vdc, 配套光源：Max.240.3W LED 模块	外接电阻调光
输入：100-240V~, 50/60Hz, 4.0A, 功率因数:0.95, ta: 50℃,tc: 90℃, I 类, IP67, SELV, 可调光,  ,  , 			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司