



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002820886

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 非控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 29 日 有效期至: 2030 年 09 月 28 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 11 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002820886

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-600H-12B	输出 1 (LED 模块): 两根输出线为并联, 每一路输出最大为 12Vd.c., 40A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.480W LED 模块 (两根输出线功率之和)	外接电阻调光
2	HLG-600H-15B	输出 1 (LED 模块): 两根输出线为并联, 每一路输出最大为 15Vd.c., 36A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.540W LED 模块 (两根输出线功率之和)	外接电阻调光
3	HLG-600H-20B	输出 1 (LED 模块): 两根输出线为并联, 每一路输出最大为 20Vd.c., 28A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.560W LED 模块 (两根输出线功率之和)	外接电阻调光
4	HLG-600H-24B	输出 1 (LED 模块): 两根输出线为并联, 每一路输出最大为 24Vd.c., 25A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块 (两根输出线功率之和)	外接电阻调光
5	HLG-600H-30B	输出 1 (LED 模块): 两根输出线为并联, 每一路输出最大为 30Vd.c., 20A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块 (两根输出线功率之和)	外接电阻调光
6	HLG-600H-36B	输出 1 (LED 模块): 两根输出线为并联, 每一路输出最大为 36Vd.c., 16.7A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.601.2W LED 模块 (两根输出线功率之和)	外接电阻调光
7	HLG-600H-42B	输出 1 (LED 模块): 两根输出线为并联, 每一路输出最大为 42Vd.c., 14.3A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.600.6W LED 模块 (两根输出线功率之和)	外接电阻调光
8	HLG-600H-48B	输出 1 (LED 模块): 两根输出线为并联, 每一路输出最大为 48Vd.c., 12.5A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块 (两根输出线功率之和)	外接电阻调光

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002820886

证书附页: 第 2 页 共 2 页

9	HLG-600H-54B	输出 1 (LED 模块): 两根输出线为并联, 每一路输出 Max.54Vd.c., 11.2A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.604.8W LED 模块 (两根输出线功率之和)	外接电阻调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 输出 2 (辅助功能输出): 5Vd.c., 0.5A, Max.2.5W, ta: 50°C, tc: 90°C, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			
备注: RC+和 RC-为远程遥控开关机功能: 在 RC+以及 RC-两端接入 2-5V 的直流电压或者开路, 则电源开机;在 RC+以及 RC-两端接入 0-0.5V 的直流电压或者短路, 则电源关机。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002820888

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,不可调光,独立式,恒压恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,Ⅰ类,IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年09月29日 有效期至: 2030年09月28日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年11月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002820888

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-600H-12A	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路均为 12Vd.c. (恒压), 40A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.480W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
2	HLG-600H-15A	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路均为 15Vd.c. (恒压), 36A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.540W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
3	HLG-600H-20A	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路均为 20Vd.c. (恒压), 28A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.560W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
4	HLG-600H-24A	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路均为 24Vd.c. (恒压), 25A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
5	HLG-600H-30A	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路均为 30Vd.c. (恒压), 20A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
6	HLG-600H-36A	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路均为 36Vd.c. (恒压), 16.7A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.601.2W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
7	HLG-600H-42A	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路均为 42Vd.c. (恒压), 14.3A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.600.6W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
8	HLG-600H-48A	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路均为 48Vd.c. (恒压), 12.5A (两根输出线之和为恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
9	HLG-600H-54A	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路均为 54Vd.c. (恒压), 11.2A (两根输出线之和为恒流);	—

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002820888

证书附页: 第 2 页 共 2 页

		配套光源: Max.604.8W LED 模块 (两根输出线功率之和)	
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 输出 2 (辅助功能输出): 5Vd.c., 0.5A, Max.2.5W, ta: 50°C,tc: 90°C, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			
备注: RC+和RC-为远程遥控开关机功能: 在RC+以及RC-两端接入2-5V的直流电压或者开路, 则电源开机;在RC+以及RC-两端接入0-0.5V的直流电压或者短路, 则电源关机。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002820889

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,不可调光,独立式,恒压恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,Ⅰ类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年09月29日 有效期至: 2030年09月28日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年11月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002820889

证书附页: 第 1 页 共 2 页

附表一

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-600H-12	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路输出均为12Vd.c. (恒压), 40A (两路输出之和为恒流); 配套光源: Max.480W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
2	HLG-600H-15	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路输出均为15Vd.c. (恒压), 36A (两路输出之和为恒流); 配套光源: Max.540W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
3	HLG-600H-20	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路输出均为20Vd.c. (恒压), 28A (两路输出之和为恒流); 配套光源: Max.560W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
4	HLG-600H-24	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路输出均为24Vd.c. (恒压), 25A (两路输出之和为恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
5	HLG-600H-30	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路输出均为30Vd.c. (恒压), 20A (两路输出之和为恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
6	HLG-600H-36	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路输出均为36Vd.c. (恒压), 16.7A (两路输出之和为恒流); 配套光源: Max.601.2W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
7	HLG-600H-42	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路输出均为42Vd.c. (恒压), 14.3A (两路输出之和为恒流); 配套光源: Max.600.6W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
8	HLG-600H-48	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路输出均为48Vd.c. (恒压), 12.5A (两路输出之和为恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
9	HLG-600H-54	输出1 (LED模块): 两根输出线为并联, 每一路输出均为54Vd.c. (恒压), 11.2A (两路输出之和为恒流); 配套光源: Max.604.8W LED 模块 (两根输出线功率之和)	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 输出 2 (辅助功能输出): 5Vd.c., 0.5A, Max.2.5W, ta: 50°C, tc:			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002820889

证书附页: 第 2 页 共 2 页

90°C, I 类, IP67, SELV,



备注: RC+和RC-为远程遥控开关机功能: 在RC+以及RC-两端接入2-5V的直流电压或者开路, 则电源开机;在RC+以及RC-两端接入0-0.5V的直流电压或者短路, 则电源关机。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002552703

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,非控制端口调光,恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,I类,IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年08月19日 有效期至: 2028年05月29日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2023年06月26日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002552703

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-600H-12AB	输出 1 (LED 模块): Max.12Vd.c., 40A (恒流); 配套光源: Max.480W LED 模块	—
2	HLG-600H-15AB	输出 1 (LED 模块): Max.15Vd.c., 36A (恒流); 配套光源: Max.540W LED 模块	—
3	HLG-600H-20AB	输出 1 (LED 模块): Max.20Vd.c., 28A (恒流); 配套光源: Max.560W LED 模块	—
4	HLG-600H-24AB	输出 1 (LED 模块): Max.24Vd.c., 25A (恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
5	HLG-600H-30AB	输出 1 (LED 模块): Max.30Vd.c., 20A (恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
6	HLG-600H-36AB	输出 1 (LED 模块): Max.36Vd.c., 16.7A (恒流); 配套光源: Max.601.2W LED 模块	—
7	HLG-600H-42AB	输出 1 (LED 模块): Max.42Vd.c., 14.3A (恒流); 配套光源: Max.600.6W LED 模块	—
8	HLG-600H-48AB	输出 1 (LED 模块): Max.48Vd.c., 12.5A (恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
9	HLG-600H-54AB	输出 1 (LED 模块): Max.54Vd.c., 11.2A (恒流); 配套光源: Max.604.8W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 输出 2 (辅助功能输出): 5Vd.c., 0.5A, Max.2.5W, ta: 50°C, tc: 90°C, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			
调光方式: 外接电阻调光			
备注: RC+和 RC-为远程遥控开关机功能: 在 RC+以及 RC-两端接入 2-5V 的直流电压或者开路, 则电源开机;在 RC+以及 RC-两端接入 0-0.5V 的直流电压或者短路, 则电源关机。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035182

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,非控制端口调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年08月19日 有效期至: 2027年10月10日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2017年12月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035182

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-600H-12B	输出 1 (LED 模块): Max.12Vd.c., 40A (恒流); 配套光源: Max.480W LED 模块	—
2	HLG-600H-15B	输出 1 (LED 模块): Max.15Vd.c., 36A (恒流); 配套光源: Max.540W LED 模块	—
3	HLG-600H-20B	输出 1 (LED 模块): Max.20Vd.c., 28A (恒流); 配套光源: Max.560W LED 模块	—
4	HLG-600H-24B	输出 1 (LED 模块): Max.24Vd.c., 25A (恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
5	HLG-600H-30B	输出 1 (LED 模块): Max.30Vd.c., 20A (恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
6	HLG-600H-36B	输出 1 (LED 模块): Max.36Vd.c., 16.7A (恒流); 配套光源: Max.601.2W LED 模块	—
7	HLG-600H-42B	输出 1 (LED 模块): Max.42Vd.c., 14.3A (恒流); 配套光源: Max.600.6W LED 模块	—
8	HLG-600H-48B	输出 1 (LED 模块): Max.48Vd.c., 12.5A (恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
9	HLG-600H-54B	输出 1 (LED 模块): Max.54Vd.c., 11.2A (恒流); 配套光源: Max.604.8W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 输出 2 (辅助功能输出): 5Vd.c., 0.5A, Max.2.5W, ta:			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035182

证书附页: 第 2 页 共 2 页

50°C,tc: 90°C, I 类, IP67, SELV, , , , 外接电阻调光

备注: RC+和 RC-为远程遥控开关机功能: 在 RC+以及 RC-两端接入 2-5V 的直流电压或者开路, 则电源开机;在 RC+以及 RC-两端接入 0-0.5V 的直流电压或者短路, 则电源关机。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035190

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,不可调光,独立式,恒压恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,Ⅰ类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年07月07日 有效期至: 2027年10月10日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2017年12月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035190

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-600H-12	输出1(LED模块): 12Vd.c., 40A (恒压/恒流); 配套光源: Max.480W LED 模块	—
2	HLG-600H-15	输出1(LED模块): 15Vd.c., 36A (恒压/恒流); 配套光源: Max.540W LED 模块	—
3	HLG-600H-20	输出1(LED模块): 20Vd.c., 28A (恒压/恒流); 配套光源: Max.560W LED 模块	—
4	HLG-600H-24	输出1(LED模块): 24Vd.c., 25A (恒压/恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
5	HLG-600H-30	输出1(LED模块): 30Vd.c., 20A (恒压/恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
6	HLG-600H-36	输出1(LED模块): 36Vd.c., 16.7A (恒压/恒流); 配套光源: Max.601.2W LED 模块	—
7	HLG-600H-42	输出1(LED模块): 42Vd.c., 14.3A (恒压/恒流); 配套光源: Max.600.6W LED 模块	—
8	HLG-600H-48	输出1(LED模块): 48Vd.c., 12.5A (恒压/恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
9	HLG-600H-54	输出1(LED模块): 54Vd.c., 11.2A (恒压/恒流); 配套光源: Max.604.8W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 输出 2(辅助功能输出): 5Vd.c., 0.5A , Max.2.5W, ta: 50°C,tc: 90°C, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			
备注: 铭牌RC+,RC-还代表远程遥控开关机功能: 在RC+以及RC-两端接入2-5V 的直流电压或者开路, 则电源开机;在RC+以及RC-两端接入0-0.5V的直流电压 或者短路, 则电源关机。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035194

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,不可调光,独立式,恒压恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:90°C,Ⅰ类,IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年07月07日 有效期至: 2027年10月10日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2017年12月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017011002035194

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-600H-12A	输出1 (LED模块): 12Vd.c., 40A (恒压/恒流); 配套光源: Max.480W LED 模块	—
2	HLG-600H-15A	输出1 (LED模块): 15Vd.c., 36A (恒压/恒流); 配套光源: Max.540W LED 模块	—
3	HLG-600H-20A	输出1 (LED模块): 20Vd.c., 28A (恒压/恒流); 配套光源: Max.560W LED 模块	—
4	HLG-600H-24A	输出1 (LED模块): 24Vd.c., 25A (恒压/恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
5	HLG-600H-30A	输出1 (LED模块): 30Vd.c., 20A (恒压/恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
6	HLG-600H-36A	输出1 (LED模块): 36Vd.c., 16.7A (恒压/恒流); 配套光源: Max.601.2W LED 模块	—
7	HLG-600H-42A	输出1 (LED模块): 42Vd.c., 14.3A (恒压/恒流); 配套光源: Max.600.6W LED 模块	—
8	HLG-600H-48A	输出1 (LED模块): 48Vd.c., 12.5A (恒压/恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
9	HLG-600H-54A	输出1 (LED模块): 54Vd.c., 11.2A (恒压/恒流); 配套光源: Max.604.8W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 输出 2 (辅助功能输出): 5Vd.c., 0.5A, Max.2.5W, ta: 50°C, tc: 90°C, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			
备注: 铭牌RC+,RC-还代表远程遥控开关机功能: 在RC+以及RC-两端接入 2-5V 的直流电压或者开路, 则电源开机;在RC+以及 RC-两端接入0-0.5V的直流电压或者短路, 则电源关机。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002096911

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 非控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年08月19日 有效期至: 2028年05月29日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018年07月27日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002096911

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-600H-12AB	输出 1 (LED 模块): Max.12Vd.c., 40A (恒流); 配套光源: Max.480W LED 模块	—
2	HLG-600H-15AB	输出 1 (LED 模块): Max.15Vd.c., 36A (恒流); 配套光源: Max.540W LED 模块	—
3	HLG-600H-20AB	输出 1 (LED 模块): Max.20Vd.c., 28A (恒流) 配套光源: Max.560W LED 模块	—
4	HLG-600H-24AB	输出 1 (LED 模块): Max.24Vd.c., 25A (恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
5	HLG-600H-30AB	输出 1 (LED 模块): Max.30Vd.c., 20A (恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
6	HLG-600H-36AB	输出 1 (LED 模块): Max.36Vd.c., 16.7A (恒流); 配套光源: Max.601.2W LED 模块	—
7	HLG-600H-42AB	输出 1 (LED 模块): Max.42Vd.c., 14.3A (恒流); 配套光源: Max.600.6W LED 模块	—
8	HLG-600H-48AB	输出 1 (LED 模块): Max.48Vd.c., 12.5A (恒流); 配套光源: Max.600W LED 模块	—
9	HLG-600H-54AB	输出 1 (LED 模块): Max.54Vd.c., 11.2A (恒流); 配套光源: Max.604.8W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 输出 2 (辅助功能输出): 5Vd.c., 0.5A, Max.2.5W, ta: 50°C, tc: 90°C, I 类, IP65, SELV,  ,  , 			
调光方式: 外接电阻调光			
备注: RC+和 RC-为远程遥控开关机功能: 在 RC+以及 RC-两端接入 2-5V 的直流电压或者开路, 则电源开机;在 RC+以及 RC-两端接入 0-0.5V 的直流电压或者短路, 则电源关机。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司