



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002236535

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压恒流模式,安全特低电压,II类,ta:40°C/50°C,tc:90°C,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)

SLD-50-12 输出:恒压恒流 12VDC 4.2A MAX13VDC 50.4W, SLD-50-24 输出:恒压恒流 24VDC 2.1A MAX25VDC 50.4W,输入:110-240V~ 50/60Hz;ta:40°C(输入:110V-200V~)/50°C(输入:200V-240V~)

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年05月20日 有效期至:2029年08月06日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2019年10月12日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002236537

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,II类,ta:40°C/50°C,tc:90°C,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)

SLD-50-56 恒流输出:0.9-1.4A 30-56VDC MAX60VDC 50.4W,输入:110-240V~50/60Hz; ta:40°C(输入:110V-200V~)/50°C(输入:200V-240V~)

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年05月20日 有效期至:2029年08月06日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2019年10月12日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

