



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002216585

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 恒压恒流模式, 安全特低电压, II类, IP20, $t_a: 40^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, 不可调光, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年05月26日 有效期至: 2029年06月18日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年08月12日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002216585

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	SLD-80-12	输出: Max. 13Vd. c. , 12Vd. c. , 6. 6A (恒流恒压), 配套光源: Max. 79. 2W LED 模块
2	SLD-80-24	输出: Max. 25Vd. c. , 24Vd. c. , 3. 3A (恒流恒压), 配套光源: Max. 79. 2W LED 模块
输入: 110-240V~, 50/60Hz, ta:50°C (当输入电压为 200-240V~), ta:40°C (当 输入电压为 110-200V~), tc=90°C, SELV,  ,  ,  , 		
注: --		

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002216551

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,II类,IP20,ta:40°C/50°C,tc:90°C,不可调光,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)

SLD-80-56 输出:1.4-2.1A,30-56Vdc,60VdcMax.,78.4WMax.;输入:110-240V~50/60Hz(110-200V~,ta:40°C;200-240V~,ta:50°C)

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年05月26日 有效期至:2029年06月18日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2019年08月12日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

